

# 检测报告

报告编号 A2240828732172 第 1 页 共 10 页

委托单位 祁东县水务集团有限公司

委托单位地址 祁东县审计局三楼

受检单位 红旗水厂

受检单位地址 祁东县洪桥街道办

样品类型 生活饮用水

检测类别 委托检测

湖南品标华测检测技术有限公司



No. 29665F83BF

# 报告说明

报告编号: A2240828732172

第 2 页 共 10 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供, 本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时, 检测结果作参考使用, 不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责, 检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况, 标准限值由客户提供, 本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供, 本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等, 不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”, 表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备, 凡设备编号带有“R”(上标格式)号标识的均为租用或借用设备, 未标识的为自有设备。

湖南品标华测检测技术有限公司

联系地址: 长沙经济开发区三一路 1 号三一工业城老研发楼 3 楼、4 楼

电话: 0731-82757302

审

核:

为曜

签

发:

汪颖

签发人姓名:

汪颖

签发日期:

2026/06/15

检 测 结 果

报告编号：A2240828732172

第 3 页 共 10 页

一、基础信息

|        |                |      |                       |
|--------|----------------|------|-----------------------|
| 受检单位   | 红旗水厂           |      |                       |
| 受检单位地址 | 祁东县洪桥街道办       |      |                       |
| 检测类别   | 委托检测           | 检测日期 | 2026-06-04~2026-06-12 |
| 采样人员   | 胡晓飞、宋金明        |      |                       |
| 检测单位   | 湖南品标华测检测技术有限公司 |      |                       |

二、检测内容

表 2-1:

| 样品类型                                                  | 采样点位   | 检测项目    | 检测频次    |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 生活饮用水                                                 | 出厂水取样点 | 详见表 4-1 | 1 次*1 天 |
| 备注： 1.采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。<br>2.此报告仅用于企业了解污染物浓度的排放情况。 |        |         |         |

## 检测结果

报告编号: A2240828732172

第 4 页 共 10 页

## 三、检测方法及仪器

表 3-1:

| 测试方法及检出限、仪器设备 |                |                                                                       |            |                                                   |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 样品类型          | 检测项目           | 检测标准(方法)名称及编号(含年号)                                                    | 方法检出限      | 仪器设备名称、型号及编号                                      |
| 生活饮用水         | 二氯乙酸           | 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(15.1 液液萃取衍生气相色谱法) GB/T 5750.10-2023       | 0.0020mg/L | 气相色谱仪(GC)<br>GC-2010Plus<br>TTE20150002           |
|               | 三氯乙酸           |                                                                       | 0.0010mg/L |                                                   |
|               | 亚氯酸盐           | 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(20.1 碘量法) GB/T 5750.10-2023               | 0.04mg/L   | 滴定管<br>5ml<br>TTE2020118W                         |
|               | 氯酸盐            |                                                                       | 0.23mg/L   |                                                   |
|               | 溴酸盐            | 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(22.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液法) GB/T 5750.10-2023   | 0.005mg/L  | 离子色谱仪<br>CIC-D260<br>TTE20236236                  |
|               | 游离氯            | 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分:消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法) GB/T 5750.11-2023 | 0.02mg/L   | 余氯总氯测定仪<br>DR300<br>TTE20225136                   |
|               | 菌落总数           | 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023                | 1CFU/mL    | 液晶程控生化培养箱 BSP-250<br>TTE20200614                  |
|               | 总大肠菌群          | 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(5.1 多管发酵法) GB/T 5750.12-2023                | 2MPN/100mL |                                                   |
|               | 大肠埃希氏菌         | 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(7.1 多管发酵法) GB/T 5750.12-2023                | 2MPN/100mL |                                                   |
|               | 总 $\alpha$ 放射性 | 生活饮用水标准检验方法 第 13 部分:放射性指标(4.1 低本底总 $\alpha$ 检测法) GB/T 5750.13-2023    | 0.016Bq/L  | 低本底 $\alpha\beta$ 测量仪<br>FYFS-400X<br>TTE20191803 |
|               | 总 $\beta$ 放射性  | 生活饮用水标准检验方法 第 13 部分:放射性指标(5.1 低本底总 $\beta$ 检测法) GB/T 5750.13-2023     | 0.028Bq/L  |                                                   |

检测结果

报告编号: A2240828732172 第 5 页 共 10 页

续上表:

| 测试方法及检出限、仪器设备 |                             |                                                                     |          |                                                |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 样品类型          | 检测项目                        | 检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)                                               | 方法检出限    | 仪器设备名称、型号及编号                                   |
| 生活饮用水         | 总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法) GB/T 5750.4-2023    | 1.0mg/L  | 数字瓶口滴定器 Titrette 50ml, 标准, 4760161 TTF20232864 |
|               | 溶解性总固体                      | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (11.1 称量法) GB/T 5750.4-2023            | 4mg/L    | 分析天平 ME204E TTE20153042                        |
|               | 色度                          | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023        | 5 度      | /                                              |
|               | 浑浊度                         | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (5.1 散射法-福尔马肼标准 (现场)) GB/T 5750.4-2023 | 0.5NTU   | 便携式浊度仪 TN500 TTE202627645                      |
|               | 臭和味                         | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023          | /        | /                                              |
|               | 肉眼可见物                       | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法) GB/T 5750.4-2023           | /        |                                                |
|               | pH                          | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (8.1 玻璃电极法 (现场)) GB/T 5750.4-2023      | /        | 便携式多参数水质分析仪 SX836 TTE202628315                 |
|               | 氨 (以 N 计)                   | 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 (11.1 纳氏试剂分光光度法) GB/T 5750.5-2023        | 0.02mg/L | 紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC TTE20224678           |



## 检测结果

报告编号: A2240828732172

第 6 页 共 10 页

续上表:

| 测试方法及检出限、仪器设备 |          |                                                                 |             |                                                    |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 样品类型          | 检测项目     | 检测标准(方法)名称及编号(含年号)                                              | 方法检出限       | 仪器设备名称、型号及编号                                       |
| 生活饮用水         | 硫酸盐      | 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(4.2 离子色谱法)<br>GB/T 5750.5-2023         | 0.75mg/L    | 离子色谱仪<br>CIC-D260<br>TTE20236236                   |
|               | 氯化物      | 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(5.2 离子色谱法)<br>GB/T 5750.5-2023         | 0.15mg/L    |                                                    |
|               | 氟化物      | 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(6.2 离子色谱法)<br>GB/T 5750.5-2023         | 0.1mg/L     |                                                    |
|               | 氰化物      | 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(7.1 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)<br>GB/T 5750.5-2023 | 0.002mg/L   | 紫外可见分光光度计(UV)<br>UV-1800PC<br>TTE20224678          |
|               | 硝酸盐(以N计) | 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(8.3 离子色谱法)<br>GB/T 5750.5-2023         | 0.15mg/L    | 离子色谱仪<br>CIC-D260<br>TTE20236236                   |
|               | 汞        | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(11.1 原子荧光法)<br>GB/T 5750.6-2023       | 0.0001mg/L  | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000<br>TTE20213875                 |
|               | 铬(六价)    | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)<br>GB/T 5750.6-2023 | 0.004mg/L   | 紫外可见分光光度计(UV)<br>UV-1800PC<br>TTE20224678          |
|               | 铝        | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(4.5 电感耦合等离子体质谱法)<br>GB/T 5750.6-2023  | 0.0012mg/L  | 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)<br>NexION 1000G<br>TTE20203132 |
|               | 铅        |                                                                 | 0.00007mg/L |                                                    |
|               | 锌        |                                                                 | 0.0009mg/L  |                                                    |
|               | 镉        |                                                                 | 0.00006mg/L |                                                    |
|               | 铁        |                                                                 | 0.0009mg/L  |                                                    |
|               | 锰        |                                                                 | 0.00006mg/L |                                                    |
|               | 铜        |                                                                 | 0.00009mg/L |                                                    |

## 检测结果

报告编号: A2240828732172

第 7 页 共 10 页

续上表:

| 测试方法及检出限、仪器设备 |                            |                                                                     |             |                                           |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 样品类型          | 检测项目                       | 检测标准(方法)名称及编号(含年号)                                                  | 方法检出限       | 仪器设备名称、型号及编号                              |
| 生活饮用水         | 砷                          | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(9.1 氢化物原子荧光法)<br>GB/T 5750.6-2023         | 0.0010mg/L  | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000<br>TTE20235683        |
|               | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | 生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标(4.1 酸性高锰酸钾滴定法)<br>GB/T 5750.7-2023         | 0.05mg/L    | 滴定器<br>货号(4760161)<br>50ml<br>TTF20222014 |
|               | 三氯甲烷                       | 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标(附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物)<br>GB/T 5750.8-2023 | 0.00003mg/L | 气相色谱质谱联用仪(GCMS)<br>QP2020<br>TTE20190941  |
|               | 一氯二溴甲烷                     |                                                                     | 0.00005mg/L |                                           |
|               | 二氯一溴甲烷                     |                                                                     | 0.00008mg/L |                                           |
|               | 三溴甲烷                       |                                                                     | 0.00012mg/L |                                           |

检测结果

报告编号：A2240828732172第 8 页 共 10 页

四、检测结果

表 4-1:

| 样品信息:                                         |                                              |                                                      |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 样品类型                                          | 生活饮用水                                        |                                                      |                       |
| 采样点名称                                         | 出厂水取样点 15:18                                 | 样品状态                                                 | 无色、透明、无异味、无浮油         |
| 采样方法                                          | GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第 2 部分：水样的采集与保存 |                                                      |                       |
| 采样时间                                          | 2026-06-04                                   | 检测日期                                                 | 2026-06-04~2026-06-12 |
| 检测结果:                                         |                                              |                                                      |                       |
| 检测项目                                          | 结 果                                          | 参考中华人民共和国国家标准<br>《生活饮用水卫生标准》<br>( GB 5749-2022 ) 表 1 | 单 位                   |
| 总大肠菌群                                         | 未检出                                          | 不应检出                                                 | MPN/100mL             |
| 大肠埃希氏菌                                        | 未检出                                          | 不应检出                                                 | MPN/100mL             |
| 菌落总数                                          | 未检出                                          | 100                                                  | CFU/mL                |
| 砷                                             | <0.0010                                      | 0.01                                                 | mg/L                  |
| 镉                                             | <0.00006                                     | 0.005                                                | mg/L                  |
| 铬（六价）                                         | <0.004                                       | 0.05                                                 | mg/L                  |
| 铅                                             | <0.00007                                     | 0.01                                                 | mg/L                  |
| 汞                                             | <0.0001                                      | 0.001                                                | mg/L                  |
| 氰化物                                           | <0.002                                       | 0.05                                                 | mg/L                  |
| 氟化物                                           | <0.1                                         | 1.0                                                  | mg/L                  |
| 硝酸盐（以 N 计）                                    | 0.77                                         | 10                                                   | mg/L                  |
| 三氯甲烷                                          | 0.0112                                       | 0.06                                                 | mg/L                  |
| 一氯二溴甲烷                                        | <0.00005                                     | 0.1                                                  | mg/L                  |
| 二氯一溴甲烷                                        | 0.00147                                      | 0.06                                                 | mg/L                  |
| 三溴甲烷                                          | <0.00012                                     | 0.1                                                  | mg/L                  |
| 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和） | 0.211                                        | 1                                                    | /                     |



## 检 测 结 果

报告编号: A2240828732172

第 9 页 共 10 页

续上表:

| 检测项目                        | 结 果     | 参考中华人民共和国国家标准<br>《生活饮用水卫生标准》<br>(GB 5749-2022) 表 1 | 单 位  |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------|------|
| 二氯乙酸                        | <0.0020 | 0.05                                               | mg/L |
| 三氯乙酸                        | <0.0010 | 0.1                                                | mg/L |
| 溴酸盐                         | <0.005  | 0.01                                               | mg/L |
| 亚氯酸盐                        | <0.04   | 0.7                                                | mg/L |
| 氯酸盐                         | <0.23   | 0.7                                                | mg/L |
| 色度                          | <5      | 15                                                 | 度    |
| 浑浊度                         | 0.89    | 1                                                  | NTU  |
| 臭和味                         | 无       | 无异臭、异味                                             | /    |
| 肉眼可见物                       | 无       | 无                                                  | /    |
| pH                          | 7.68    | 6.5 ~ 8.5                                          | 无量纲  |
| 铝                           | 0.0363  | 0.2                                                | mg/L |
| 铁                           | 0.0106  | 0.3                                                | mg/L |
| 锰                           | 0.00175 | 0.1                                                | mg/L |
| 铜                           | 0.00076 | 1.0                                                | mg/L |
| 锌                           | 0.0014  | 1.0                                                | mg/L |
| 氯化物                         | 11.6    | 250                                                | mg/L |
| 硫酸盐                         | 10.2    | 250                                                | mg/L |
| 溶解性总固体                      | 161     | 1000                                               | mg/L |
| 总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) | 41.4    | 450                                                | mg/L |
| 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) | 0.63    | 3                                                  | mg/L |
| 氨 (以 N 计)                   | <0.02   | 0.5                                                | mg/L |
| 总 α 放射性                     | <0.016  | 0.5 (指导值)                                          | Bq/L |
| 总 β 放射性                     | 0.059   | 1 (指导值)                                            | Bq/L |
| 检测项目                        | 结 果     | 参考中华人民共和国国家标准<br>《生活饮用水卫生标准》<br>(GB 5749-2022) 表 2 | 单 位  |
| 游离氯                         | 0.32    | ≤2 (出厂水和末梢水限值)<br>≥0.3 (出厂水余量)                     | mg/L |

## 检测结果

报告编号: A2240828732172

第 10 页 共 10 页

附: 采样照片



\*\*\*报告结束\*\*\*